SCHEMA OPERA DI PRESA

SCALA 1:100



NOTE E PRESCRIZIONI

Classe di resistenza minima cls: C25/30
Classe di consistenza: S4 - S5
Tipo di cemento: CEM III A
Diametro massimo degli aggregati: 25
Ricoprimento armature: 40 mm
Acciaio in armatura B450C

PARETE 8
Sezione 1-1 quota 238 cm
Scala 1:50

PARETE 8
Prospetto A' - Vista da disabbiatore canna 1
Scala 1:50



PARETE 8
Prospetto A' - Vista da disabbiatore canna 2
Scala 1:50



PARETE 9
Sezione 1-1 quota 238 cm
Scala 1:50

PARETE 9
Prospetto A' - Vista da canale di scarico
Scala 1:50



PARETE 9
Prospetto A' - Vista da disabbiatore canna 1
Scala 1:50



PARETE 10
Sezione 1-1 quota 238 cm
Scala 1:50

PARETE 10
Prospetto A' - Vista esterna
Scala 1:50



PARETE 10
Prospetto A' - Vista da canale di scarico
Scala 1:50



PARETE 11
Sezione 1-1 quota 248 cm
Scala 1:50



PARETE 11
Prospetto A' - Vista da sghiaiatore
Scala 1:50

PARETE 11
Prospetto A' - Vista esterna
Scala 1:50



PARETE 12
Sezione 1-1 quota 248 cm
Scala 1:50

PARETE 12
Prospetto A' - Vista da sghiaiatore
Scala 1:50



PARETE 12
Prospetto A' - Vista esterna
Scala 1:50



PARETE 13
Sezione 1-1 quota 248 cm
Scala 1:50



PARETE 13
Prospetto A' - Vista da sghiaiatore
Scala 1:50

PARETE 13
Prospetto A' - Vista esterna
Scala 1:50



PARETE 14
Sezione 1-1 quota 248 cm
Scala 1:50

PARETE 14
Prospetto A' - Vista esterna
Scala 1:50



PARETE 14
Prospetto A' - Vista da sghiaiatore
Scala 1:50

PARETE 15
Sezione 1-1 quota 103 cm
Scala 1:50

PARETE 15
Prospetto A - Vista da scarico-canaletta disabbiatore
Scala 1:50

PARETE 15
Prospetto A - Vista da disabbiatore canna 1
Scala 1:50



STRAMAZZO DISSABBIATORE - VASCA DI CARICO
Sezione 1-1 quota 161 cm
Scala 1:50



STRAMAZZO DISSABBIATORE - VASCA DI CARICO
Prospetto A' - Vista da vasca di carico
Scala 1:50

STRAMAZZO DISSABBIATORE - VASCA DI CARICO
Prospetto A' - Vista da disabbiatore
Scala 1:50



STRAMAZZO SGHIAIATORE - DISSABBIATORE
Sezione 1 - 1 quota 194 cm
Scala 1:50



STRAMAZZO SGHIAIATORE - DISSABBIATORE
Prospetto A - Vista da disabbiatore
Scala 1:50



STRAMAZZO SGHIAIATORE - DISSABBIATORE
Prospetto A' - Vista da sghiaiatore
Scala 1:50



dott. ing. Emanuele Bertè
dott. ing. Mauro Bertè
Via Vittorio Veneto, 4
38122 Trento (TN)
P.I. e C.F. 01922220228

STUDIO DI INGEGNERIA
BETTI & VALLI

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
COMUNE DI PIEVE TESINO

Documento	Titolo	Codice Tav. - ed.	
Capo Progetto	PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLA DERIVAZIONE DEL TORRENTE GRANO - TRATTO INTERMEDIO - 1° LOTTO	N. Progetto	19_4_19_4
Progettista		Tav. n.	4_4_19_4
Collab. alla progettazione	Titolo	Formato	
Dott. Ing. Mauro Bertè Dott. Ing. Emanuele Bertè	OPERA DI PRESA STRUTTURALE PARETE 8-15	Variazioni data n.	
Disegno	Oggetto	Data	
Disegno	STRUTTURALE	Scala	1:50 - 1:100 Marzo 2024
Visto R.U.P.	Contenuto	Contaforwarella SH	
1244			